



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	MONTANTE CANALIZZAZIONE DI MANDATA ARIA UTA-01
	MONTANTE CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA EXT-01
	CANALIZZAZIONI DI MANDATA A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA ISOLATE ESTERNAMENTE CON LASTRE DI POLIETILENE A CELLULE CHIUSE (SPESSORE 15 MM) O, PER I TRATTI IN CAVEDIO, NEI LOCALI TECNICI O ALL'ESTERNO CON MATERASSINO IN LANA MINERALE (SPESSORE 30 MM IN CAVEDIO E SPESSORE 50 MM NEI LOCALI TECNICI O ALL'ESTERNO) CON RIVESTIMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 6/10 PER I PERCORSI NEI LOCALI TECNICI O ALL'ESTERNO.
	CANALIZZAZIONI DI RIPRESA A SEZIONE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATA ISOLATE ESTERNAMENTE, PER I TRATTI IN CAVEDIO, NEI LOCALI TECNICI O ALL'ESTERNO CON MATERASSINO IN LANA MINERALE SPESSORE 30 MM CON RIVESTIMENTO IN LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 6/10 PER I PERCORSI NEI LOCALI TECNICI O ALL'ESTERNO (SOLO PER GLI IMPIANTI CON RECUPERATORE DI CALORE).

AREA NON SOGGETTA AD INTERVENTO

Ing. Ferdinando Ferone  
Via Alberto Lanna n°24 - 00038 Valmontone  
e-mail: ing.ferone@gmail.com

**REGIONE LAZIO**  
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI  
Via Portuense 332, 00149 Roma

Comune di Roma

**Oggetto** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERZO DEL PADIGLIONE "SALA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CAMILLO FORLANINI" DI ROMA



**Committente** A.O. SAN CAMILLO FORLANINI

**Progettazione**  
Ing. Ferdinando Ferone

**Responsabile del procedimento**  
Ing. Paolo D'Aprile

**Nome file**  
IM C02

**Elaborato Grafico**  
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE AERAUCA IN COPERTURA

Revisione:

**Data**  
GIU. 2018

**Scala**  
1:100