



LEGENDA	
SIMBOLO	DESCRIZIONE
	COLONNA MONTANTE MANDATA RADIATORI
	COLONNA MONTANTE RIPRESA RADIATORI
	COLONNA MONTANTE MANDATA FAN COIL
	COLONNA MONTANTE RIPRESA FAN COIL
	TUBAZIONI DI MANDATA E RIPRESA CIRCUITO VENTILCONVETTORI IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA COMPLETA DI COIBENTAZIONE IN GUINA ELASTOMERICA NEGLI SPessori PREVISTI DALLA LEGGE 10-91 E RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC
	TUBAZIONI DI MANDATA E RIPRESA CIRCUITO RADIATORI IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA COMPLETA DI COIBENTAZIONE IN GUINA ELASTOMERICA NEGLI SPessori PREVISTI DALLA LEGGE 10-91 E RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC
	VALVOLA INTERCETTAZIONE DORSALE RADIATORI
	VALVOLA INTERCETTAZIONE DORSALE FAN COIL
	VENTILCONVETTORE A CASSETTA A DUE TUBI PER INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO COMPLETO DI REGOLAZIONE TRAMITE TERMOSTATO AMBIENTE (FC-017...)
	RADIATORE IN GHISA O IN ALLUMINIO COMPLETO DI VALVOLA TERMOSTATICA, DETENTORE E VALVOLA DI SFIATO ARIA
	VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA CON ATTACCHI FILETTATI FINO A DN50 O A SARACINESCA A CORPO OVALE A VITE INTERNA CON ATTACCHI FLANGIATI PER DIAMETRI SUPERIORI A DN50

AREA NON SOGGETTA AD INTERVENTO

Ing. Ferdinando Ferone
Via Alberto Lana n°24 - 00038 Valmontone
e-mail: ing.ferone@gmail.com

REGIONE LAZIO
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO - FORLANINI
Via Portuense 332, 00149 Roma
Comune di Roma

Oggetto **LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERZO DEL PADIGLIONE "SALA" DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SAN CAMILLO FORLANINI" DI ROMA**



Committente **A.O. SAN CAMILLO FORLANINI**
Progettazione Ing. Ferdinando Ferone
Responsabile del procedimento Ing. Paolo D'Aprile

Nome file **IM T01**
Elaborato Grafico **IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE IDRONICA CLIMATIZZAZIONE E RISCALDAMENTO**
Revisione:
Data **GIU. 2018**
Scala **1:100**