



DELIBERAZIONE N. 1603 DEL 23 NOV. 2021

Struttura proponente: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Centro di Costo: A0RZ22103S	
Codice settore proponente: BSDG 4816	
Oggetto: "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A. , per la fornitura di DPI per gli addetti della squadra antincendio."	
L'estensore Dott.ssa <i>Giorgia Simeoni</i>	IL DIRETTORE GENERALE Dr. <i>Narciso Mostarda</i>
Parere del Direttore Amministrativo f.f. : Dott.ssa Francesca Puglia <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma <i>F.P.</i> Data <i>22-11-2021</i>	
Parere del Direttore Sanitario : Dott.ssa Daniela Orazi <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto) Firma <i>D.O.</i> Data <i>23.11.2021</i>	
Il Dirigente addetto al controllo del budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico aziendale. Voce del conto Economico/Patrimoniale su cui si imputa l'importo: Preso visione Visto del Dirigente addetto al controllo del budget economico aziendale: Direttore UOC Programmazione Strategica e Controllo di Gestione - Dr.ssa Miriam Piccini Firma <i>M.P.</i> Data <i>22/11/2021</i>	
Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza. Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Farfusola Firma <i>P.F.</i> Data <i>23.11.2021</i> Il Dirigente: Dott. Paolo Farfusola Firma <i>P.F.</i> Data <i>23.11.2021</i>	

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**VISTI**

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421";
- la Legge Regionale del 16 giugno 1994 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario Regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni - istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";
- la Legge Regionale 31 ottobre 1996 n. 45 recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.";
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 25 - Legge di stabilità regionale 2021;
- la Legge Regionale Lazio 30 dicembre 2020 n. 26 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021 - 2023;

PREMESSO

che con nota prot. 202591 del 14/10/2021 il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica ha trasmesso la richiesta di acquisto di dispositivi di protezione per gli addetti della squadra antincendio, per un importo presunto di Euro 36.000,00 + IVA;

CONSIDERATO

che l'importo stimato per la fornitura sopra citata rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO

che i beni che s'intendono acquisire devono avere le caratteristiche indicate nell'allegata lettera d'invito;

RITENUTO

pertanto opportuno procedere all'indizione, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016, della procedura negoziata per la fornitura sopracitata, per un importo presunto di Euro 43.920,00 C/ IVA, prevedendone la contabilizzazione sull'autorizzazione n.6 - conto 501020107000 anno 2021;

CONSIDERATO

- che gli operatori economici che risponderanno a tali richieste dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- che per la suddetta fornitura si ritiene opportuno utilizzare il Mercato Elettronico (MEPA);

- che la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata MEPA, con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

PRESO ATTO

che, da una verifica effettuata presso l'apposito sito informatico, non risultano attive convenzioni CONSIP, per i beni in argomento;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi e agli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art.1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla legge 15/2005;

PROPONE

- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di protezione per gli addetti della squadra antincendio, per un importo presunto di Euro 36.000,00 +IVA da contabilizzare sull'autorizzazione n.6 – conto 501020107000 anno 2021;
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;
- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.

IL DIRETTORE*(Dott. Paolo Farfusola)*

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale Lazio n. 5163 del 30/06/1994 e n. 2041 del 14/03/1996;
- VISTI** l'art. 3 del D.Leg.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 9 della L.R. n. 18/94;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00198 del 28 ottobre 2021;
- VISTA** la propria deliberazione n. 1523 del 2 novembre 2021;
- LETTA** la proposta di delibera "Indizione della procedura negoziata, mediante il Mercato Elettronico della P.A., per la fornitura di DPI per gli addetti della squadra antincendio." presentata dal Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

- di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
- di indire, mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della P.A., la procedura negoziata per la fornitura di dispositivi di protezione per gli addetti della squadra antincendio, per un importo presunto di Euro 36.000,00 +IVA da contabilizzare sull'autorizzazione n.6 - conto 501020107000 anno 2021;
- di aggiudicare la seguente procedura negoziata utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;
- di invitare le ditte abilitate al Bando Beni/Forniture specifiche per la Sanità;
- di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
- di pubblicare la presente delibera sul profilo del Committente www.scamilloforlanini.rm.it;

- di stabilire che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Farfusola e il Direttore dell'esecuzione del contratto, è il Direttore della U.O.C. Economato, Gestione Contratti, Logistica, Dott. Marcello Valensise.


La struttura complessa proponente curerà gli adempimenti consequenziali del presente provvedimento.

La presente deliberazione è composta di n. 28 pagine di cui n. 22 pagine di allegati nei termini indicati.

Il presente atto è pubblicato nell'Albo dell'Azienda nel sito internet aziendale www.scamilloforlanini.rm.it per giorni 15 consecutivi, ai sensi della Legge Regionale 31.10.1996 n. 45.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Narciso Mostarda)





Battista
[Handwritten signature]



AREA GOVERNO DELLE RISORSE STRUMENTALI

U.O.C. Economato, Gestione Contratti e Logistica

Documento N. 202591/2021

Roma, li 14/10/2021Al Direttore U.O.C. Acquisizione
Beni e Servizi
Dott. Paolo Farfusola

Oggetto: fornitura di DPI per gli addetti della squadra antincendio.

Si invia, per il seguito di competenza, la richiesta di acquisto di dispositivi di protezione per gli addetti della squadra antincendio e le schede recanti le caratteristiche tecniche, inoltrate dal Dirigente del Servizio di Sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori.

Si comunica che l'importo presunto dell'acquisto è di Euro 36.000,00 + IVA, e che, ai fini della contabilizzazione della spesa, lo stesso dovrà essere imputato sull'autorizzazione n.6 - conto 501020107000.

Per consentire allo scrivente Ufficio di effettuare variazione compensativa di budget per l'anno 2021 sul conto sopra indicato, si chiede di comunicare l'importo totale della fornitura, prima dell'invio dell'atto deliberativo alla U.O.C. Controllo di Gestione.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE
Dott. Marcello Valensise



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



Calzature per squadre antincendio VV.FF.

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIE e/o Numeri
<p>Caratteristiche per utilizzo VVF</p> <p>Calzatura di sicurezza conforme alla norma EN345/2, classificata per rischi derivanti dalla lotta all'incendio". Lo scopo fondamentale è quello di proteggere i piedi e le gambe dell'utilizzatore dalle lesioni o dai danni che possono essere provocati durante l'attività operativa.</p> <p>Nel particolare:</p> <p>Stivaletto antifiama tipo anfibia, tomaia in pelle pieno fiore idrorepellente, colore nero, fodera altamente traspirante, inserti rifrangenti laterali, puntale anti schiacciamento, chiusura rapida tramite cerniera completamente divisibile, plantare anatomico ad assorbimento di energia, suola in gomma nitrilica, antistatica, antiscivolo e resistente al calore, sottopiede anti perforazione in tessuto multistrato molto leggero e flessibile, altezza totale cm. 30 circa, certificato CE EN 15090:2005 F2A HI CI AN SRA D P I di III° categoria.</p>	<p>24 paia</p>	<p>sarà nostra cura comunicare i numeri al momento delle ordinazioni.</p>
<p>CAMPIONATURA RICHIESTA: N. 1 PAIO (NUMERO 43)</p>		



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Maglione ignifugo		
DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIE e/o Numeri
<p>Caratteristiche per utilizzo VVF</p> <p>Il maglione ignifugo per VV.F. è un dispositivo di protezione individuale certificato secondo la norma UNI EN ISO 11612:15 A1-B1-C1 e deve essere corredato della necessaria Nota Informativa.</p> <p>Il tessuto che compone il maglione dovrà essere almeno il 60% di lana vergine e massimo il 40% di fibre intrinsecamente ignifughe.</p> <p>Il maglione deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.</p> <p>Ogni cucitura dovrà risultare ricoperta in modo che nessun lembo risulti libero e che gli estremi di ogni cucitura siano opportunamente fermati e privi di eventuali fili residui.</p> <p>Il maglione è costituito da un davanti, un dietro, un collo a lupetto con zip e due maniche. Il corpo presenta, al fondo, una fascia elastica terminale alta mm 80 realizzata in maglia a costa. Nella parte superiore è applicato un collo a lupetto in maglia a costa con inserita, per tutta la sua lunghezza, una zip che prosegue all'interno del davanti e che dovrà essere protetta sia esternamente che internamente. In fondo deve essere previsto un passante di altezza mm 7 ca.</p> <p>A copertura della cucitura di assemblaggio del "colletto-corpo" è presente una lista tergi sudore di colore in tono con il tessuto del maglione.</p> <p>Su ciascuna spalla, a partire dalla cucitura di unione con la manica, è applicato uno spalloncino costituito da un tratto di tessuto a protezione della parte anteriore e posteriore del corpo.</p> <p>Tutte le cuciture dovranno garantire la massima resistenza e tenacità, in</p>	48	sarà nostra cura comunicare le taglie al momento delle ordinazioni.




DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

<p>linea con la durata e la manutenzione dell'indumento e saranno realizzate con filato cucirino intrinsecamente ignifugo di colore in tono con il tessuto del maglione.</p> <p>All'interno del maglione ignifugo devono essere inserite due etichette: la prima riportante il nome della ditta fornitrice, l'indicazione completa della taglia e la composizione fibrosa del tessuto (Reg. UE N. 1007/2011); l'altra contenente il marchio CE, riportante quanto previsto per i DPI di II^a categoria ai sensi del D.Lgvo 475/92 ed i seguenti internazionali di manutenzione.</p> <p>Comportamento alla fiamma livello A1 (UNI EN ISO 11612/15)</p> <p>Comportamento al calore convettivo livello B1 (UNI EN ISO 11612/15)</p> <p>Comportamento al calore radiante livello C1 (UNI EN ISO 11612/15)</p> <p>FILATO CUCIRINO IGNIFUGO 100% fibra intrinsecamente ignifuga Materia prima (Reg. UE N 1007/11)</p> <p>CHIUSURA LAMPO IGNIFUGA 100% Poliestere FR Materia prima nastro (Reg. UE N 1007/11)</p> <p>EILO PER RICAMI IGNIFUGO 100% fibra intrinsecamente ignifuga Materia prima (Reg. UE N 1007/11)</p> <p>CAMPIONATURA RICHIESTA: N. 1 Maglione taglia "L"</p>		
---	--	--



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



Completo antifiamma Giaccone e Sovrapantalone

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIE e/o Numeri
<p>Caratteristiche per utilizzo VVF certificato come DPI di III categoria ai sensi del D.L.vo 475/92 per la lotta contro l'incendio secondo le norme UNI EN ISO 13688/13 e UNI EN 469/07 livelli Xf2 - Xr2 - Y2 - Z2, e confezionato con i tessuti e accessori indicati al successivo Capo II ed è composto da un giaccone ed un sovrapantalone</p> <p>In sede di offerta, il fornitore deve presentare tre indumenti completi, rispettivamente di taglia "L", "XL" e "XXL" corredati dall'Attestato CE di Tipo, dai relativi rapporti di prova per l'ottenimento della certificazione e dalla Nota Informativa.</p> <p>Il giaccone per utilizzo VVF, è composto da due quarti anteriori ed uno posteriore.</p> <p>L'allacciatura anteriore è effettuata mediante lampo posizionata a partire da circa cm 2 dal collo. Sui cursori delle lampo sono applicati dei tira zip realizzati con lo stesso tessuto del giaccone.</p> <p>Sotto la paramontura di destra, a circa cm 16 dal collo, è ricavato un taschino interno lungo circa cm 20, chiuso con lampo verticale e relativo tirazip.</p> <p>Nel quarto interno sinistro e per tutta la lunghezza della lampo, è inserita una lista in doppio tessuto realizzata nello stesso materiale della giacca, larga circa cm 2, avente la funzione di evitare il contatto della lampo.</p> <p>Il giaccone deve presentare parti rinforzate nei punti di usura determinati dall'utilizzo di sistemi bombola/respiratore e imbottiture in feltro nei punti di sfregamento alla cute (collo).</p>	<p>48</p>	<p>sarà nostra cura comunicare le taglie al momento delle ordinazioni.</p>



UNIVERSITÀ SAPIENZA ROMA
**AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI**



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI**

Il sovrapantalone è composto da due quarti anteriori e due posteriori ed è foderato internamente per tutta la lunghezza con trapunto composto da fodera e feltro.
Tutte le cuciture esterne del capo dovranno essere impermeabilizzate mediante termosaldatura con apposito nastro e presentare adeguata protezione all'abrasione le chiusure debbono essere realizzate per la protezione antifiamma.

CAMPIONATURA RICHIESTA: 1 completo taglia L



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



Magliette polo			
DESCRIZIONE		QUANTITA'	TAGLIE e/o Numeri
<p>Caratteristiche per utilizzo VVF</p> <p>La maglietta polo ignifuga per W.F. è un dispositivo di protezione individuale certificato secondo la norma UNI EN ISO 11612 A1-B1-C1 e deve essere corredata della necessaria Nota Informativa. La maglietta deve essere confezionata accuratamente in ogni dettaglio. Ogni cucitura dovrà risultare ricoperta in modo che nessun lembo risulti libero eliminando fastidiosi attriti sull'epidermide dell'operatore, gli estremi di ogni cucitura dovranno essere opportunamente fermati e privi di eventuali fili residui. La maglietta polo è costituita da un davanti, un dietro, un colletto e due maniche corte.</p> <p>Sul davanti è presente una apertura verticale profonda mm 150 circa opportunamente guarnita e munita di una chiusura lampo a scomparsa.</p> <p>Su entrambe le maniche, è applicato un polsino alto cm 2,5 ca., realizzato con la medesima fibra del tessuto base. Al fine di aumentare l'effetto traspirante, nella zona delle ascelle è presente un tessuto realizzato con lo stesso filo del tessuto prevalente della maglietta, il colletto, realizzato in tessuto a coste.</p> <p>Tutte le cuciture dovranno garantire la massima resistenza e tenacità, in linea con la durata e la manutenzione dell'indumento e saranno realizzate con filato cucirino aramidico di colore in tono con il tessuto della maglietta</p> <p>All'interno della maglietta devono essere inserite due etichette: la prima riportante il nome della ditta fornitrice; l'indicazione completa della taglia e la composizione fibrosa del tessuto (Reg. UE N 1007/2011); l'altra contenente il marchio CE, riportante quanto previsto per i DPI di II^ categoria ai sensi del D.Lgs 475/92 ed i seguenti</p>		48	sarà nostra cura comunicare le taglie al momento delle ordinazioni.



AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

internazionali di manutenzione.			
Composizione fibrosa	Fibre intrinsecamente ignifughe a scelta con almeno il 70% di Viscosa Flame Retardant		
Comportamento alla fiamma (UNI EN ISO 11612/09)	livello A1		
Comportamento al calore convettivo (UNI EN ISO 11612/09)	livello B1		
Comportamento al calore radiante (UNI EN ISO 11612/09)	livello C1		
Unitamente alla campionatura deve essere allegato l'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO, rilasciato da un Organismo Notificato attestante l'idoneità della maglietta quale DPI di II categoria, certificato secondo le norme UNI EN ISO 11612:09 e UNI EN ISO 13688:1			
CAMPIONATURA RICHIESTA: 1 maglietta taglia L			



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Guanti antifiamma (protettivi per VV.FF.)		
DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIE e/o Numeri
<p>Caratteristiche per utilizzo VVF</p> <p>Il guanto protettivo dovrà essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A cinque dita; • realizzato con materiali ignifughi, in grado di non modificare le caratteristiche di resistenza e/o reazione al fuoco anche se invecchiato • deve proteggere dai rischi sia meccanici che termici • deve essere completamente impermeabile • le cuciture devono essere con filato in fibra aramidica • deve rendere agevole i movimenti della mano durante gli interventi • deve avere un manicotto che protegga l'operatore sino a metà dell'avambraccio • deve essere provvisto di elasticizzazione sul dorso del manicotto per consentire una buona tenuta sul polso • Il manicotto deve avere alla sua estremità un sistema di regolazione con nastro velcro <p>Marchatura CE riportante quanto previsto per dpi di III categoria dal D.L. n°475/1992 e dalla norma UNI 659/2008</p> <p>CAMPIONATURA RICHIESTA: 1 paio misura L</p>	<p>24 paia</p>	<p>sarà nostra cura comunicare le taglie al momento delle ordinazioni.</p>



SPEDIZIONE IN ABBONDO
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

Elmi da intervento corredati da sottocaschi

DESCRIZIONE	QUANTITA'	TAGLIE e/o Numeri
<p>Caratteristiche per utilizzo VVF L'elmo deve avere, ai sensi del D.Lg. vo 475/92 e successive modificazioni, certificazione CE rilasciata da Organismo notificato autorizzato, che ne attesti la conformità alla totalità delle specifiche imposte dalla Norma EN 443:2008 e deve inoltre rispondere alle direttive in materia di equipaggiamento marittimo (MED) 98/95/CE, alle caratteristiche tecniche ed alle qualità prestazionali riportate nel presente capitolato.</p> <p>Calotta esterna realizzata in tecnopolimero rinforzato fibra di vetro Una placca frontale per l'apposizione del fregio Controcalotta interna realizzata in Poliuretano Un dispositivo di protezione individuale per la protezione degli occhi (schermo oculare) integrato ed estraibile Un dispositivo di protezione individuale per la protezione del volto, metallizzato ed estraibile (schermo facciale riflettente) Supporti laterali su entrambi i lati della calotta Leve per la movimentazione dello schermo oculare su entrambi i lati della calotta</p> <p>Sistema di innesto rapido per maschere a filtro a pieno facciale ed autoprotettori a due punti, regolabile minimo in tre posizioni Sistema di ritenzione con sottogola a regolazione ed aggancio/sgancio rapidi Sistema antiscalfamento Sistema di regolazione taglie rapido per misure dalla 52 alla 64 Una retina di sospensione</p>	<p>24 elmi 48 sottocaschi</p>	<p>sarà nostra cura comunicare le taglie al momento delle ordinazioni.</p>



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



<p>Una cuffia di protezione interna Un dispositivo amovibile per la protezione del collo e delle spalle Un sistema di raccordo per le lampade su entrambi i lati della calotta con blocco anticaduta lampada.</p> <p>Ogni elmo deve essere utilizzato in abbinamento con il sottocasco certificato secondo le norme EN 340:2004 ed EN 13911:2004</p> <p>CAMPIONATURA RICHIESTA: 1 elmo ; 1 sottocasco</p>		
--	--	--



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



NOTE INFORMATIVE

Ogni dispositivo deve essere corredato dalle informazioni in lingua italiana, fornite dal fabbricante, ad uso degli utilizzatori, previste dalle norme UNI-EN elencate per ogni prodotto.

Per quanto riguarda le tolleranze in generale e le caratteristiche dei materiali non specificate nel presente capitolato, si farà riferimento alla legislazione vigente.


Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lgs. n.81/08; 242/96 e 475/92
in particolare.

Ai DPI di categoria 1 e 2, secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita dal D.Lgs 475/92 e successive modifiche devono essere allegati:

- *l'Attestato di Certificazione CE* rilasciato dall'organismo che ha effettuato la omologazione.
- *la Dichiarazione di Conformità* inclusa alla certificazione tecnica del dispositivo.
- Tutti i dispositivi devono avere impresso la *marcatura CE*.
- Ai DPI di categoria 3 debbono essere allegati obbligatoriamente *l'Attestato di Certificazione CE* rilasciato dall'organismo notificato che ha effettuato le prove per l'omologazione.
- I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, ed il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenu-



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



NOTE INFORMATIVE per campionatura e valutazione prodotti

1) CAMPIONATURA	<p>Al fine della valutazione, è necessario che le Ditte presentino in "conto visione" la campionatura dei prodotti così come indicato nelle schede tecniche, che sarà visionata dagli utilizzatori, eventualmente potranno essere richieste successive campionature. Si precisa che tale campionatura sarà messa a disposizione delle ditte per la restituzione.</p>
2) CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>I D.P.I. e le attrezzature offerte dovranno essere prodotti da Ditta certificata ISO qualora espressamente richiesto nel capitolato tecnico, nonché possedere le caratteristiche di sicurezza previste dalla vigente normativa.</p> <p>Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti dovranno essere chiaramente leggibili.</p> <p>Eventuali eccezionali variazioni qualitative in corso di fornitura, dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegne solo previo parere favorevole del competente Servizio di Prevenzione e Protezione.</p> <p>I PRODOTTI POTRANNO ESSERE VALUTATI ESCLUSIVAMENTE IN BASE AI REQUISITI RICHIESTI IN FUNZIONE DELL'AMMISSIONE CIO' CONSIDERATO L'AGGIUDICAZIONE AVVERRA' AL MIGLIOR PREZZO OFFERTO</p>

20

Area Governo delle Risorse Strumentali - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi

Ufficio acquisizione attrezzature - comodati

Oggetto: fornitura di DPI per gli addetti della squadra antincendio.

RDO:

CIG:

Codesta Ditta, qualora lo ritenga di propria convenienza e senza alcun impegno da parte di questa AZIENDA è invitata a far pervenire, con l'osservanza delle norme appresso indicate, offerta per i DPI sotto elencati con le caratteristiche tecniche specificate e nel rispetto delle note informative dell'allegato A:

- N. 24 paia calzature per squadra antincendio VV.FF aventi le seguenti caratteristiche:

Calzature di sicurezza conformi alla norma EN345/2, classificate per rischi derivanti dalla lotta all'incendio. Loro scopo fondamentale è quello di proteggere i piedi e le gambe dell'utilizzatore dalle lesioni o dai danni che possono essere provocati durante l'attività operativa.

Nel particolare:

Stivaletto antifiama tipo anfibo, tomaia di pelle pieno fiore idrorepellente, colore nero, fodera altamente traspirante, inserti rifrangenti laterali, puntale anti schiacciamento, chiusura rapida tramite cerniera completamente divisibile, plantare anatomico ad assorbimento di energia, suola in gomma nitrilica, antistatica, antiscivolo e resistente al calore, sottopiede anti perforazione in tessuto multistrato molto leggero e flessibile, altezza totale cm 30 circa, certificato CE EN 15090:2006 F24 HI CI AN SRA D.P.I. di III° categoria.

(i numeri verranno comunicati al momento dell'ordine)

CAMPIONATURA RICHIESTA: N.1 PAIO NUMERO 43

- N.48 maglione ignifugo aventi le seguente caratteristiche:

il maglione ignifugo per VV.FF. è un dispositivo di protezione individuale certificato secondo la norma UNI EN ISO 11612:15 A1-B1-C1 e deve essere corredato delle necessaria Nota Informativa.

Il tessuto che compone il maglione dovrà essere almeno il 60% di lana vergine e massimo il 40% di fibre intrinsecamente ignifughe.

Il maglione deve essere confezionato accuratamente in ogni dettaglio.

Ogni cucitura dovrà risultare ricoperta in modo che nessun lembo risulti libero e che gli estremi di ogni cucitura siano opportunamente fermati e privi di eventuali fili residui.

Il maglione è costituito da un davanti, un dietro, un collo a lupetto con zip e due maniche. Il corpo presenta, al fondo, una fascia elastica terminale alta mm 80 realizzata in maglia a costa. Nella parte superiore è applicato un collo a lupetto in maglia a costa con inserita, per tutta la sua lunghezza, una zip che prosegue all'interno del davanti e che dovrà essere protetta sia esternamente che internamente. In fondo deve essere previsto un passante di altezza mm 7 ca.

A copertura della cucitura di assemblaggio del "colletto-corpo" è presente una lista tergi sudore di colore in tono con il tessuto del maglione.

Su ciascuna spalla, a partire dalla cucitura di unione con la manica, è applicato uno spalloncino costituito da un tratto di tessuto a protezione della parte anteriore e posteriore del corpo. Tutte le cuciture dovranno garantire la massima resistenza e tenacità, in linea con la durata e la manutenzione dell'indumento e saranno realizzate con filato cucirino intrinsecamente ignifugo di colore e tono con il tessuto del maglione.

All'interno del maglione ignifugo devono essere inserite due etichette

la prima riportante il nome della ditta fornitrice, l'indicazione completa della taglia e la composizione fibrosa del tessuto (Reg. UE N 1007/2011);

l'altra contenente il marchio CE, riportante quanto previsto per DPI di II° categoria ai sensi del D.Lvo 475/92 ed i seguenti internazionali di manutenzione.

Comportamento alla fiamma livello A1
(UNI EN ISO 11612/'15)

Comportamento al calore convettivo livello B1
(UNI EN ISO 11612/'15)

Comportamento al calore radiante livello C1
(UNI EN ISO 11612/'15)

FILATO CUCIRINO IGNIFUGO 100% fibra intrinsecamente ignifuga
Materia prima

(reg. UE N 1007/'11)

CHIUSURA LAMPO IGNIFUGA 100% Poliestere FR

Materia prima nastro

(reg. UE N 1007/'11)

FILO PER RICAMI IGNIFUGO 100% fibra intrinsecamente ignifuga

Materia prima

(reg. UE N 1007/'11)

(Le taglie verranno comunicati al momento dell'ordine)

CAMPIONATURA RICHIESTA: N.1 MAGLIONE TAGLIA "L"

- N.48 completi antifiamma Giaccone e Sovrapantalone aventi le seguenti caratteristiche:

caratteristiche per utilizzo VV.FF.

certificato come DPI di III categoria ai sensi del D.Lvo 475/92 per la lotta contro l'incendio secondo le norme UNI EN ISO 13688/13 e UNI EN 469/07 livelli Xf2 - Xr2 - Y2 - Z2, è confezionato con i tessuti e accessori indicati al successivo Capo II ed è composto da un giaccone ed un sovrapantalone.

In sede di offerta, il fornitore deve presentare tre indumenti completi, rispettivamente di taglia "L", "XL" e "XXL" corredati dell'Attestato CE di Tipo, dai relativi rapporti di prova per l'ottenimento della certificazione e della Nota Informativa.

Il giaccone per utilizzo VVF, è composto da due quarti anteriori e uno posteriore.

L'allacciatura anteriore è effettuata mediante lampo posizionata a partire da circa 2 cm dal collo. Sui cursori della lampo sono applicati dei tira zip realizzati con lo stesso tessuto del giaccone.

Sotto la paramontura di destra, a circa cm 16 dal collo, è ricavato un taschino interno lungo circa cm 20, chiuso con lampo verticale e relativo tirazip.

Nel quarto interno sinistro e per tutta la lunghezza della lampo, è inserita una lista in doppio tessuto realizzata nello stesso materiale della giacca, larga circa 2 cm, avente la funzione di evitare il contatto con la lampo.

Il giaccone deve presentare parti rinforzate nei punti di usura determinati dall'utilizzo di sistemi bombola/respiratore e imbottitura in feltro nei punti di fregamento alla cute (collo).

Il sovrapantalone è composto da due quarti anteriori e due posteriori ed è foderato interiormente per tutta la lunghezza con trapunto composto da fodera e feltro.

Tutte le cuciture esterne del capo dovranno essere impermeabilizzate mediante termosaldature con apposito nastro e presentare adeguata protezione all'abrasione le cuciture devono essere realizzate per la protezione antifiamma.

(Le taglie verranno comunicati al momento dell'ordine)

CAMPIONATURA RICHIESTA: N.1 COMPLETO TAGLIA "L"

- N. 48 MAGLIETTE POLO aventi le seguenti caratteristiche:

caratteristiche per utilizzo VV.FF.

la maglietta polo ignifuga per VV.FF. è un dispositivo di protezione individuale certificato secondo la norma 11612 A1-B1-C1 e deve essere corredata della necessaria Nota Informativa. La maglietta deve essere confezionata accuratamente in ogni dettaglio. Ogni cucitura dovrà essere ricoperta in modo che nessun lembo risulti libero eliminando fastidiosi attriti sull'epidermide dell'operatore, gli estremi di ogni cucitura dovranno essere opportunamente fermati e privi di eventuali fili residui. La maglietta polo è costituita da un davanti, un dietro, un colletto e due maniche corte.

Sul davanti è presente un'apertura verticale profonda mm 150 circa opportunamente guarnita e munita di chiusura lampo a scomparsa. Su entrambe le maniche, è applicato un polsino alto circa cm 2,5 ca., realizzato con la medesima fibra del tessuto base. Al fine di aumentare l'effetto traspirante, nella zona delle ascelle è presente un tessuto realizzato con lo stesso filo del tessuto prevalente della maglietta, il colletto, realizzato in tessuto a coste.

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 - 2588 - 2589 - fax: 06 55552603

Tutte le cuciture dovranno garantire la massima resistenza e tenacità, in linea con la durata e la manutenzione dell'indumento e saranno realizzate con filato cucirino aramidico di colore in tono con il tessuto della maglietta. All'interno della maglietta devono essere inserite due etichette la prima riportante il nome della ditta fornitrice, l'indicazione completa della taglia e la composizione fibrosa del tessuto (Reg. UE N 1007/2011); l'altra contenente il marchio CE, riportante quanto previsto per DPI di II° categoria ai sensi del D.Lvo 475/92 ed i seguenti internazionali di manutenzione.

Composizione fibrosa	Fibre intrinsecamente ignifughe a scelta con almeno il 70% di Viscosa Flame Retardant
Comportamento alla fiamma (UNI EN ISO 11612/09)	livello A1
Comportamento al calore convettivo (UNI EN ISO 11612/09)	livello B1
Comportamento al calore radiante (UNI EN ISO 11612/09)	livello C1

Unitamente alla campionatura deve essere allegato L'ATTESTATO DI ESAME CE DI TIPO, rilasciato da un Organismo Notificato attestante l'idoneità della maglietta quale DPI di II categoria, certificato secondo le norme UNI EN ISO 11612:09 e UNI EN ISO 13688:1

(Le taglie verranno comunicati al momento dell'ordine)

CAMPIONATURA RICHIESTA: N.1 MAGLIETTA TAGLIA "L"

- N. 24 paia di guanti antifiama (protettivi per VV.FF.) aventi le seguenti caratteristiche:

caratteristiche per utilizzo VV.FF.

il guanto protettivo dovrà essere:

- a cinque dita
- Realizzato con materiali ignifughi, in grado di non modificare le caratteristiche di resistenza e/o reazione al fuoco anche se invecchiata
- Deve proteggere dai rischi sia meccanici che termici
- Deve essere completamente impermeabile
- Le cuciture devono essere con filato in fibra aramidica
- Deve rendere agevole i movimenti della mano durante gli interventi
- Deve avere un manicotto che protegga l'operatore sino a metà dell'avambraccio
- Deve essere provvisto di elasticizzazione sul dorso del manicotto per consentire una buona tenuta sul polso
- Il manicotto deve avere alla sua estremità un sistema di regolazione con nastro velcro

Marcatura CE riportante quanto previsto per DPI di III categoria dal D.L. n. 475/1992 e dalla norma UNI 659/2008

(Le taglie verranno comunicati al momento dell'ordine)

CAMPIONATURA RICHIESTA: N.1 PAIO MISURA "L"

- N. 24 elmi da intervento e N. 48 sottocaschi

Caratteristiche per utilizzo VV.FF.

L'elmo deve avere, ai sensi del D.Lvo 475/92 e successive modificazioni, certificazione CE rilasciata da Organismo Notificato autorizzato, che ne attesti la conformità alla totalità delle specifiche imposte dalla Norma EN 443:2008 e deve inoltre rispondere alle direttive in materia di equipaggiamento marittimo (MED) 98/95/CE, alle caratteristiche tecniche ed alle qualità prestazionali riportate nel presente capitolato.

Calotta esterna realizzata in tecnopolimero rinforzato fibra di vetro

Una placca frontale per l'apposizione del fregio

Controcalotta interna realizzata in poliuretano

Un dispositivo di protezione individuale per la protezione degli occhi (schermo oculare) integrato ed estraibile

Un dispositivo per la protezione individuale per la protezione del volto, metallizzato e estraibile (schermo facciale riflettente)

Supporti laterali su entrambi i lati della calotta

Leve per la movimentazione dello schermo oculare su entrambi i lati della calotta

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

Sistema di innesto rapido per maschere a filtro a pieno facciale ed autoprotettori a due punti, regolabili minimo in tre posizioni
 Sistema di ritenzione con sottogola e regolazione ed aggancio/sgancio rapidi
 Sistema antiscaldamento
 Sistema di regolazione taglie rapido per misure dalla 52 alla 64
 Una retina di sospensione
 Unacuffia di protezione interna
 Un dispositivo amovibile per la protezione del collo e delle spalle
 Un sistema di raccordo per le lampade su entrambi i lati con blocca anticaduta lampada

Ogni elmo deve essere utilizzato in abbinamento con il sottocasco certificato secondo le norme EN 340:2004 ed EN 13911:2004

(Le taglie verranno comunicati al momento dell'ordine)

CAMPIONATURA RICHIESTA: N.1 ELMO, N.1 SOTTOCASCO

ALLEGATO "A" NOTE INFORMATIVE

**A pena di esclusione, dovranno essere trasmesse le schede tecniche dei prodotti offerti.
Per ciascun prodotto indicare il CND e il numero di repertorio, se previsto.**

Le schede tecniche devono consentire di verificare il possesso di ogni requisito indicato. Se necessario possono essere integrate da apposita dichiarazione. La documentazione tecnica che non consenta l'individuazione certa del prodotto offerto e il possesso dei requisiti richiesti, sarà considerata non idonea e l'offerta verrà esclusa.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo , previa verifica della conformità a quanto richiesto, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

Dovrà inoltre essere trasmessa la seguente dichiarazione firmata digitalmente del Legale rappresentante di Codesta Ditta, rilasciata nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000, che sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e dalle Leggi vigenti in materia, attesti:

- a) Che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di..... al n.....
- b) Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. co. 1, lett. a), b), b bis), c), d); e), f), g) co. 4, co. 5, lett. a), b), c), d), e), f), f bis), f ter), g), h), i), l), m) nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3;
 in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo;
- c) Che nei confronti della Ditta, dei soci componenti il consiglio di amministrazione e familiari conviventi non esistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 D. Lgs. n. 159/11 e successive modificazioni e integrazioni.
- d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo Regolamento e di aver preso visione della relativa informativa;
- e) che la ditta è in possesso della **capacità economico finanziaria** (parte IV lett. B del DGUE) avendo realizzato un **fatturato specifico medio annuo** nel settore di attività oggetto della gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, per i quali risulti approvato il relativo bilancio, **pari al valore della fornitura (valore presunto 36.000,00+IVA)**. Ove le informazioni sui fatturati non siano

disponibili, per le ditte che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

- f) che la ditta è in possesso della **capacità tecnico professionale** (parte IV lett. C del DGUE) , verificabile attraverso un elenco delle principali forniture relative al settore di attività oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici e privati, per un importo complessivo non inferiore al valore della fornitura (**valore presunto 36.000,00+IVA**). In alternativa il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo anno forniture analoghe per un importo complessivo pari al 50% del valore della fornitura;
- g) di accettare il Patto d'integrità allegato alla documentazione di gara;
- h) indirizzo PEC.

Dovrà inoltre essere trasmessa con firma digitale la seguente documentazione:

- 1) copia della presente lettera di invito controfirmata per accettazione in ogni pagina da parte del Legale Rappresentante della Ditta;
- 2) Modello DGUE compilato in tutte le parti pertinenti
- 3) Fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Ditta.

Si fa presente che in tema di "soccorso istruttorio", si fa riferimento all'art. 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.

Codesta Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13/08/2010 n.136, in particolare all'art.3, a pena di nullità assoluta del relativo contratto di fornitura e con l'eventuale applicazione delle sanzioni previste all'art.6 di detta legge.

Si comunica inoltre che la Regione Lazio, con DCA n. U00308 del 3.7.2015 come modificato ed integrato con successivo DCA n. 32 del 30.01.2017, ha approvato la Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari pubblici, IRCCS pubblici e dell'Azienda Ares 118, al fine di gestire, secondo procedure uniformi, i crediti commerciali oggetto di fatturazione.

L'Azienda Ospedaliera ha pertanto l'obbligo, ai sensi di detto DCA, di applicare la suddetta disciplina, includendola quale parte integrante del contratto: l'accettazione dei termini e delle condizioni relativi alle modalità di fatturazione e di pagamento, oggetto della nuova disciplina, si perfeziona con la sottoscrizione del contratto essendone parte integrante.

A tal fine con DCA U00006/2018, è stato approvato un modello di dichiarazione unilaterale, (disponibile sul Sistema Pagamenti che i fornitori provvederanno a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti firmato dal Legale Rappresentante) per l'accettazione espressa del contenuto della Disciplina uniforme quale parte integrante dei contratti in essere.

Ulteriori informazioni relative alla disciplina obbligatoria sopra descritta sono reperibili sul sito www.regione.lazio.it, dove si può scaricare copia del suddetto DCA.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Dott. Paolo Farfusola)

GS

Sede Legale: Circonvallazione Gianicolense, 87 – 00152 Roma / - C.F. e P.I. 04733051009

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel: 06 55552580 – 2588 - 2589 – fax: 06 55552603

ALLEGATO "A"

25



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



NOTE INFORMATIVE

Ogni dispositivo deve essere corredato dalle informazioni in lingua italiana, fornite dal fabbricante, ad uso degli utilizzatori, previste dalle norme UNI-EN elencate per ogni prodotto.

Per quanto riguarda le tolleranze in generale e le caratteristiche dei materiali non specificate nel presente capitolato, si farà riferimento alla legislazione vigente.

Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lgs. n.81/08; 242/96 e 475/92
in particolare.

Ai DPI di categoria 1 e 2, secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita dal D.Lgs 475/92 e successive modifiche devono essere allegati:

- *l'Attestato di Certificazione CE* rilasciato dall'organismo che ha effettuato la omologazione.
- *la Dichiarazione di Conformità* inclusa alla certificazione tecnica del dispositivo.
- Tutti i dispositivi devono avere impresso la *marcatore CE*.
- Ai DPI di categoria 3 debbono essere allegati obbligatoriamente *l'Attestato di Certificazione CE* rilasciato dall'organismo notificato che ha effettuato le prove per l'omologazione.
- I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, ed il facile immagazzinamento e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali/quantitativa del contenuto.



ISTITUTO OSPEDALIERO
AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI

to, il nome del produttore, numero di lotto e data di scadenza ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili

- Tutti gli imballi dovranno essere conformi alle disposizioni di legge
- Tutti i DPI (maglioni, giacconi, sovrapantaloni, magliette polo, sottocaschi, elmi e guanti) dovranno riportare in modo indelebile ed obbligatoriamente non rimovibile la dicitura Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini Squadra Antincendio nonché dovranno avere targhetta personalizzata, nome e cognome dell'operatore, che verrà comunicato alla ditta aggiudicataria prima della consegna.
 - Qualora sia riscontrato che un articolo ordinato non sia poi la giusta misura del dipendente, il Fornitore si impegna a sostituirlo con articolo dello stesso modello e di idonea misura.

Per quanto riguarda le calzature di sicurezza:

- Ogni calzatura deve portare impresso l'anno e il trimestre di produzione, il nome del produttore, il codice prodotto, la marcatura CE e i relativi simboli/pittogrammi adeguati alla protezione fornita e/o categoria appropriata.
- Qualora sia riscontrato che un articolo ordinato non calzi al piede del dipendente, il Fornitore si impegna a sostituirlo con calzature dello stesso modello e di idonea misura.



DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI LAVORATORI



NOTE INFORMATIVE per campionatura e valutazione prodotti

1) CAMPIONATURA	<p>Al fine della valutazione, è necessario che le Ditte presentino in "conto visione" la campionatura dei prodotti così come indicato nelle schede tecniche, che sarà visionata dagli utilizzatori, eventualmente potranno essere richieste successive campionature. Si precisa che tale campionatura sarà messa a disposizione delle ditte per la restituzione.</p>
2) CRITERI DI VALUTAZIONE	<p>I D.P.I. e le attrezzature offerte dovranno essere prodotti da Ditta certificata ISO qualora espressamente richiesto nel capitolato tecnico, nonché possedere le caratteristiche di sicurezza previste dalla vigente normativa.</p> <p>Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti dovranno essere chiaramente leggibili.</p> <p>Eventuali eccezionali variazioni qualitative in corso di fornitura, dovranno essere preventivamente segnalate per iscritto e potranno dar luogo a consegne solo previo parere favorevole del competente Servizio di Prevenzione e Protezione.</p> <p>I PRODOTTI POTRANNO ESSERE VALUTATI ESCLUSIVAMENTE IN BASE AI REQUISITI RICHIESTI IN FUNZIONE DELL'AMMISSIONE CIO' CONSIDERATO L'AGGIUDICAZIONE AVVERRA' AL MIGLIOR PREZZO OFFERTO</p>